

项目招标需求书

一、项目名称：维修更换主馆地下一层风机房内两台动力柜强电控制系统

二、项目内容：

1、更换双电源控制柜一个、动力控制柜一个。主要元器件要求选用施耐德品牌，柜体采用冷轧钢板制作。具体清单如下：

一、双电源控制柜				
序	产品名称	规格型号	单位	数量
1	配电柜	GXL 新型	台	1
	电流互感器	BH-0.66 200/5A	只	3
	指示灯	AD-16	只	4
	多功能仪表	380V/1.5(6A)	只	1
	辅材+电线+铜鼻子	2.5平方线	套	1
	箱体（立柜落地式）	1800*600*400	台	1
二、动力控制柜				
序号	产品名称	规格型号	单位	数量
2	配电柜	GXL 新型	台	1
	塑壳断路器	CVS250F TMD 3P 250A	只	1
	微型断路器	IC65N-D63A/3P	只	13
	微型断路器	IC65N-D20A/2P	只	2
	交流接触器	LC1N-6511	只	2
	交流接触器	LC1N-3210	只	8
	热继电器	LRN-63A	只	2
	热继电器	LRN-32A	只	8
	中间继电器	HH54P	只	10
	交流变压器	BK-200	只	1
	交流式接触器	JZ-22	只	10
	指示灯	AD-16	只	20
	按钮	LA-38	只	20
	旋钮	LW5	只	10
	接线端子排	UK2.5	片	150
	铜排，N，地排	30*4	公斤	2.6
	辅材+电线+铜鼻子	2.5, 6, 10, 25平方线	套	1
	箱体（立柜落地式）	1800*800*400	台	1
	底座	1400*400	台	1

备注：具体内容由投标单位上门踏勘确认。

三、项目要求：

1、施工采用的材料均需无毒环保材料，确保环境无污染。

- 2、施工期间不得影响观众的正常参观。
- 3、施工过程中产生的垃圾需及时清理。
- 4、临时堆放的设备、材料等需妥善安放，不得破坏周边环境。
- 5、施工期间注意安全第一，发生任何事故均由施工方承担。

四、项目期限：合同签订后 7 天。

五、项目质保期：验收合格之日起 1 年。

六、项目验收：竣工后由甲乙双方共同验收。

七、合格的投标单位须具备以下条件：

- 1、投标单位必须具有独立法人资格且具备相应的经营范围，拥有固定的营业场所；
- 2、投标单位应充分了解与项目有关规范要求，具有类似项目的经历或业绩；
- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

八、招标方式：公开招标。

九、招标控制价：3.3 万元人民币。最终结算价以审价为准。

十、投标时间：自信息发布之日起 5 个工作日。

十一、投标地址及收件人：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 3516 号，邮政编码 201715；周晓益（收），联系电话 59257125。

十二、项目咨询：刘玉梅，联系电话 59257125；严清宇，联系电话 59257148。

十三、招标需求书下载咨询：郭金雨、游鹏飞，联系电话 59257135。

十四、监督方式：对于招标过程中产生的投诉、质疑，由陈云纪念馆纪检监察室受理。联系人：孔向阳、毛伟丽，联系电话：59257118。

十五、投标材料：

- 1、营业执照复印件；

- 2、相关资质证书复印件；
- 3、法人身份证复印件、投标代表的有效授权书、投标代表身份证复印件；
- 4、报价材料；
- 5、其他辅助材料。

备注：以上材料均需加盖公章

十六、投标文件要求密封提交。

2019年10月17日

陈云纪念馆