

项目招标需求书

一、项目名称：防雷设施整改

二、项目内容：

1、停车场北侧接闪杆更换

2、停车场北侧陈云故里游客中心办公楼防直击雷措施加装接闪带

3、实园、馨园防直击雷措施加装避雷短针

具体清单如下：

序号	项目名称	单位	数量	项目描述	型号规格
1	办公楼新作避雷带	米	67	热镀锌扁钢	25*4
2	新作避雷带支架	个	134	每隔0.5m一个,打孔、固定、焊接等	φ10
3	新作引下线	根	3	热镀锌扁钢; 打孔、固定、焊接等	25*4
4	断接卡测试点及警示牌	套	3	按规范制作	国标
5	新作人工接地装置	组	3	每组3根, φ14.2*1500铜包钢接地棒,垂直深度4.5米; 调试: ≤10Ω	≤10Ω
6	原有避雷针拆除	根	1	切割、安全清运	
7	新作避雷针	根	1	安装、固定、调直、测试、接地、防腐等。支杆上口径32mm、下口径50mm, 壁厚3mm	MZY-A3000
8	9米避雷针不锈钢支架	根	1	支杆上口径32mm、下口径50mm, 壁厚3mm	国标
9	2平方米屋顶修复	处	1	瓦片人工及材料	国标
10	实园、馨园避雷短针	根	4	焊接、涂防腐漆、刷防锈漆等	φ10

备注：具体内容 by 投标单位上门踏勘确认。

三、项目要求：

1、施工采用的材料均需无毒环保材料，确保环境无污染。

2、施工期间不得影响观众的正常参观。

- 3、施工过程中产生的垃圾需及时清理。
- 4、临时堆放的设备、材料等需妥善安放，不得破坏周边环境。
- 5、施工期间注意安全第一，发生任何事故均由施工方承担。

四、项目期限：合同签订后 5 天。

五、项目质保期：验收合格之日起 1 年。

六、项目验收：竣工后由甲乙双方共同验收并经第三方检测合格。

七、合格的投标单位须具备以下条件：

- 1、投标单位必须具有独立法人资格且具备相应的经营范围，拥有固定的营业场所；
- 2、投标单位应充分了解与项目有关规范要求，具有类似项目的经历或业绩；
- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

八、招标方式：公开招标。

九、招标控制价：3.2 万元人民币。最终结算价以审价为准。

十、投标时间：自信息发布之日起 5 个工作日。

十一、投标地址及收件人：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 3516 号，邮政编码 201715；周晓益（收），联系电话 59257125。

十二、项目咨询：沈继华，联系电话 59257121；严清宇，联系电话 59257148。

十三、招标需求书下载咨询：郭金雨、游鹏飞，联系电话59257135。

十四、监督方式：对于招标过程中产生的投诉、质疑，由陈云纪念馆纪检监察室受理。联系人：孔向阳、毛伟丽，联系电话：59257118。

十五、投标材料：

- 1、营业执照复印件；
- 2、相关资质证书复印件；

- 3、法人身份证复印件、投标代表的有效授权书、投标代表身份证复印件；
- 4、报价材料；
- 5、其他辅助材料。

备注：以上材料均需加盖公章

十六、投标文件要求密封提交。

2019年10月17日

陈云纪念馆